



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**DIAGNÓSTICO y EVALUACIÓN PARA ALISTAMIENTO DE ESPACIOS ESCOLARES PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA.**

Los criterios a tener en cuenta en lo correspondiente a la infraestructura de las instalaciones educativas de acuerdo a los lineamientos expedidos por el MEN para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia en el colegio y a la Circular Conjunta N° 11 del MEN y MinSalud, deben ser:

- 1 CUENTA CON ÁREA PARA HABILITAR ZONA CONTROL ASEPTICO
- 2 DISTANCIAMIENTO FÍSICO AFORO PLANTAS FÍSICAS SEGURAS
- 3 CALIDAD AMBIENTAL VENTILACIÓN
- 4 AREAS LIBRES
- 5 SERVICIOS SANITARIOS
- 6 PRIMEROS AUXILIOS ÁREA DE AISLAMIENTO

**1** CUENTA CON ÁREA PARA HABILITAR ZONA CONTROL ASEPTICO

SI	NO
X	

**2** DISTANCIAMIENTO FÍSICO AFORO PLANTAS FÍSICAS SEGURAS

CPF	LOCALIDAD		
0765	7	Bosa	

NOMBRE IED	ARGELIA II Y CENTRO DE LA BICI	SEDE	A	ÁREA LOTE	14.998	ÁREA CONSTRUIDA	10.858	TIPO CONSTRUCCIÓN	NUEVO
------------	--------------------------------	------	---	-----------	--------	-----------------	--------	-------------------	-------

NOMBRE SEDE	CENTRO DE LA BICI	ÁREA LIBRE	6.375	NÚMERO DE AULAS	33
-------------	-------------------	------------	-------	-----------------	----

**3** CALIDAD AMBIENTAL VENTILACIÓN

PISO	N°ESPACIO	TIPO ESPACIO	INDICADOR MÍNIMO	AREA	CAPACIDAD INSTALADA
1	B 1 - 101	PREESCOLAR	1,70	66,96	30
1	B 1 - 102	PREESCOLAR	1,70	66,96	30
1	B 2 - 101	PREESCOLAR	1,60	35,77	22
1	B 2 - 102	PREESCOLAR	1,60	35,77	22
1	B 2 - 103	PREESCOLAR	1,60	35,77	22
1	B 2 - 104	PREESCOLAR	1,70	35,77	21
1	B 2 - 105	PREESCOLAR	1,70	35,77	21
1	B 2 - 106	PREESCOLAR	1,70	35,77	21
1	B 2 - 107	PREESCOLAR	1,70	35,77	21
1	B 2 - 108	PREESCOLAR	1,70	35,77	21
1	2 - 109 LUDOTECA	TALLER	1,90	53,72	28
1	B 7 - 101	AULA	1,60	68,4	40
1	B 7 - 102	AULA	1,60	68,4	40
1	B 7 - 103	AULA	1,60	68,4	40
1	B 7 - 104	AULA	1,60	68,4	40
2	B 1 - 201	LABORATORIO	1,90	79,57	40
2	B 1 - 202	LABORATORIO	1,90	79,57	40
2	B 2 - 201	AULA	1,60	64,02	40
2	B 2 - 202	AULA	1,60	64,02	40
2	B 2 - 203	AULA	1,60	67,89	40
2	B 2 - 204	AULA	1,60	67,89	40
2	B 6 - 201 DANZAS	TALLER	1,90	76,8	40
2	B 6 - 202 MUSICA	TALLER	1,90	76,8	40
2	B 7 - 201	AULA	1,60	68,4	40
2	B 7 - 202	AULA	1,60	68,4	40
2	B 7 - 203	AULA	1,60	68,4	40
2	B 7 - 204	AULA	1,60	68,4	40
2	POLIVALENTE	AULA	1,60	143,64	40
3	B 1 - 301	LABORATORIO	1,90	79,57	40
3	B 1 - 302	LABORATORIO	1,90	79,57	40
3	B 2 - 301	AULA	1,60	64,02	40
3	B 2 - 302	AULA	1,60	67,89	40
3	B 2 - 303	AULA	1,60	67,89	40
3	B 2 - 304	AULA	1,60	64,02	40
3	B 4 - 1	SISTEMAS	1,90	74,34	39
3	B 4 - 2	SISTEMAS	1,90	74,34	40
3	B 4 - CRI	TALLER	1,90	129	40
3	B 6 - 301	AULA	1,60	86,51	40
3	B 6 - 302	AULA	1,60	86,51	40
3	B 7 - 301	AULA	1,60	68,4	40
3	B 7 - 302	AULA	1,60	68,4	40
3	B 7 - 303	AULA	1,60	68,4	40
3	B 7 - 304	AULA	1,60	68,4	40

CAPACIDAD MAX. AMBIENTE EDUCATIVO EN ÉPOCA PANDEMIA (incluye docente)	3 CALIDAD AMBIENTAL VENTILACIÓN			CAPACIDAD MAX. AMBIENTE EDUCATIVO EN ÉPOCA PANDEMIA (incluye docente)	PROPUESTA INTERVENCIÓN FÍSICA		
	¿CUMPLE VENTILACIÓN? (1/12 del área del piso)	¿CUMPLE VENTILACIÓN CRUZADA?	¿CUMPLE ALTURA MIN.? (2,70 m.)		N° DE ESPACIO	DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN	COSTO ESTIMADO INTERVENCIÓN
17	SI	SI	SI	17	B 1 - 101		
17	SI	SI	SI	17	B 1 - 102		
9	SI	SI	SI	9	B 2 - 101		
9	SI	SI	SI	9	B 2 - 102		
9	SI	SI	SI	9	B 2 - 103		
9	SI	SI	SI	9	B 2 - 104		
9	SI	SI	SI	9	B 2 - 105		
9	SI	SI	SI	9	B 2 - 106		
9	SI	SI	SI	9	B 2 - 107		
9	SI	SI	SI	9	B 2 - 108		
13	SI	SI	SI	13	2 - 109 LUDOTECA		
17	NO	NO	SI	9	B 7 - 101		
17	NO	NO	SI	9	B 7 - 102		
17	NO	NO	SI	9	B 7 - 103		
17	NO	NO	SI	9	B 7 - 104		
20	SI	SI	SI	20	B 1 - 201		
20	SI	SI	SI	20	B 1 - 202		
16	SI	SI	SI	16	B 2 - 201		
16	SI	SI	SI	16	B 2 - 202		
17	SI	SI	SI	17	B 2 - 203		
17	SI	SI	SI	17	B 2 - 204		
19	SI	SI	SI	19	B 6 - 201 DANZAS		
19	SI	SI	SI	19	B 6 - 202 MUSICA		
17	NO	SI	SI	13	B 7 - 201		
17	NO	SI	SI	13	B 7 - 202		
17	NO	SI	SI	13	B 7 - 203		
17	NO	SI	SI	13	B 7 - 204		
36	SI	SI	SI	36	POLIVALENTE		
20	SI	SI	SI	20	B 1 - 301		
20	SI	SI	SI	20	B 1 - 302		
16	SI	SI	SI	16	B 2 - 301		
17	SI	SI	SI	17	B 2 - 302		
17	SI	SI	SI	17	B 2 - 303		
16	SI	SI	SI	16	B 2 - 304		
19	SI	SI	SI	19	B 4 - 1		
19	SI	SI	SI	19	B 4 - 2		
32	NO	NO	SI	22	B 4 - CRI		
22	SI	SI	SI	22	B 6 - 301		
22	SI	SI	SI	22	B 6 - 302		
17	SI	SI	SI	17	B 7 - 301		
17	SI	SI	SI	17	B 7 - 302		
17	SI	SI	SI	17	B 7 - 303		
17	SI	SI	SI	17	B 7 - 304		

TOTAL AREA EN ESTUDIO	2888,46
-----------------------	---------

TOTAL ESTIMADO	\$	-
----------------	----	---

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL (SUMATORIA AULAS)		1151	522	474	Millones de pesos												
N° AULAS		33	45%	41%													
4	AREAS LIBRES		CAPACIDAD MÁXIMA		TURNOS		PRIMEROS AUXILIOS		SI	NO							
	INDICADOR MÍNIMO	AREA	CAPACIDAD INSTALADA	708	OK	1	ÁREA DE AISLAMIENTO			X							
ÁREA DE RECREACIÓN		4,50	6.375,11	1417			M2	CAPACIDAD MÁXIMA	TURNOS								
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA		-	6.375,11		255	ALERTA	2	JUEGOS SANITARIOS		90	315,00	79	ALERTA	6			
CONTROL DE ACCESO			AFORO EPOCA NORMALIDAD		CALIDAD AMBIENTAL			AFORO PLANTAS FÍSICAS SEGURAS		ÁREAS LIBRES				SERVICIOS SANITARIOS	ÁREA DE AISLAMIENTO	CALIFICACION PROMEDIO DE LA SEDE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
SI	NO	AREA DE CONTROL ASEPTICO	CAPACIDAD INSTALADA	CAPACIDAD MAX. AMBIENTE EDUCATIVO EN ÉPOCA PANDEMIA (Incluye docente)	¿CUMPLE VENTILACIÓN? (1/12 del área del piso)	¿CUMPLE VENTILACIÓN CRUZADA?	¿CUMPLE ALTURA MIN.? (2,70 mt)	CAPACIDAD MAX. AMBIENTE EDUCATIVO EN ÉPOCA PANDEMIA (Incluye docente)	% FINAL SOBRE CAP. INSTALADA	CAP. MAX. ÁREA DE RECREACIÓN	TURNOS	CAP. MAX. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA	TURNOS	TURNOS	CUENTA CON ÁREA PRIMEROS AUXILIOS		
X	0	● 10,0	1.151	522 ● 8,94	● 7,9	● 8,8	● 10,0	474	41%	708	1 ● 10,0	255	2	6 ● 10,0	● 1,00	● 8,67	
PESO EN LA CALIFICACIÓN		10,00		10	10	10	10			20				20		10	100,00

**OBSERVACIONES**

Habilitar las ventanas exteriores del bloque 7 primer piso que se encuentran selladas.

**OTRAS INTERVENCIONES FÍSICAS:**

ÁREA DE CONTROL ASÉPTICO:

ÁREA DE AISLAMIENTO:

Ing. Laura Milena Pereira Monzon  
GESTOR TERRITORIAL  
Bosa

RECTOR

07/01/2021  
FECHA